

Prüfbericht Test report

BTV 24V30133-11

Datum: 13.11.2024

Date:

Auftraggeber:
Client:

Stellmann Pty Ltd
448 City Road
South Melbourne, VIC 3205

Australia

Auftrag:

vom 10.10.2024

eingegangen am 10.10.2024

Order:

dated

received at

Inhalt des Auftrages:

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden –
DIN EN 16165:2023 - Anhang B
Beschichtung

Contents of order:

*Determination of slip resistance of pedestrian surfaces –
DIN EN 16165:2023 - Annex B
Coating*

Bauprodukt / Probenmaterial:

1 Bodenbelag 1000 mm x 500 mm aus "**Stellmann Non-Slip Clear PRO P4**" appliziert auf eine PMMA-Acrylplatte

Construction product / samples:

*1 floor surfacing 1000 mm x 500 mm of "**Stellmann Non-Slip Clear PRO P4**" applied to an acrylic PMMA Sheet*

Eingeliefert:

am 24.10.2024

Supplied:

at

Probenahme:

durch Auftraggeber

Sampling:

by client

Kennzeichnung

1

Marking:

interne Labornummer 133
internal laboratory no.

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial *Specifications for the samples given by the client*

Handelsübliche Bezeichnung:

Stellmann Non-Slip Clear PRO P4

Commercial designation:

Hersteller

Stellmann Pty Ltd.

Producer:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n) Probenmaterial/ Prüfstücke. Das Probenmaterial wird nach 3 Monaten entsorgt, sofern vom Auftraggeber nicht ausdrücklich anders gewünscht.

Entscheidungen zur Konformität erfolgen ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit, siehe Veröffentlichung "Entscheidungsregeln zu Konformitätsaussagen" auf www.lga.de.

The test results only refer to the samples named within this test report. The sample material is disposed of after 3 months, unless expressly requested otherwise by the client.

Conformity decisions are made without consideration of measurement uncertainty, see publication "Decision rules on conformity statements" on www.lga.de.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH.

This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an abridged version needs a prior authorization by the LGA Bautechnik GmbH

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

For order processing we have stored significant data and address. Data protection is guaranteed.

LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel: +49 911 81771-406
Mail: andreas.klarmann@lga.de

Geschäftsführung
Hans-Peter Trinkl

AG Nürnberg HRB 20586

Ein Unternehmen der
LGA Landesgewerbeanstalt Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts

www.lga.de



Die Akkreditierung bezieht sich auf die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren

Prüfergebnisse *Test results*

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.
The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften *Slip resistance*

Die Vorbereitung des Prüfbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .
The preparation of the floor surfacing was carried out by the client. .

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN 16165:2023-02 - Anhang B (ersetzt teilweise DIN 51130:2014-02) durch das akkreditierte Prüflabor LGA Bautechnik GmbH.

Testing according to DIN EN 16165:2023-02 - Annex B (replaces partially DIN 51130:2014-02) by the accredited testing laboratory LGA Bautechnik GmbH.

Prüftag: 12.11.2024 (Rutschhemmende Eigenschaften)
 Date of testing (Slip resistance)

Prüf- körper <i>Sam- ples</i>	Oberflächenbearbeitung <i>Surface finishing</i>	Wert der Prüfungen durch Begehen einer schiefen Ebene <i>Value of the tests by walking on an inclined plane</i>	Zuordnung des Prüfergebnisses zu den Klassen der Rutschhemmung* <i>Assignment of the test result to the classes of slip resistance*</i>	
	1)	α_{shod}		
Nr. 1	Stellmann Non-Slip Clear PRO P4	39°	R 13	$\alpha_{shod} > 35^\circ$

1) Angaben des Auftraggebers

Specifications given by the client

* gemäß DIN EN 16165:2023-02 - Nationaler Anhang NB.2

acc. to DIN EN 16165:2023-02 - National annex NB.2

LGA Bautechnik GmbH
 Fachbereich Naturstein



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter
 ak



A. Klarmann, Steintechniker